

Evrak Modülü
15.11.2016



T.C.
KORKUTELİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 78435405 -953.2.2.2-E.12785777

14.11.2016

Konu : Topyekun Savunma Sivil
Hizmetleri Denetlemeleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 07/11/2016 tarihli ve 12501541 sayılı yazısı.

17-21 EKİM 2016 tarihleri arasında ilçemiz okul ve kurumlarında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı heyetince yapılan "Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri" denetlemesiyle ilgili sonuç raporu yazımız ekinde gönderilmiştir.

Planları eksik olan veya yeniden yapacak okul müdürlüklerimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz web sayfasındaki örnek plan dosyalarını inceleyerek okul ve kurum müdürlüğüne göre uyarlayarak planları yapacaklardır.

Söz konusu okulunuz/ kurumunuzda yapılan "Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri" denetleme sonucunda hazırlanan raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesi ve giderildiğine dair maddeleyerek rapor halinde müdürlüğümüze **09 ARALIK 2016** Cuma günü mesai bitimine kadar bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Fatih ÖZBAY
Müdür a.
Şube Müdürü

Eki:

Sonuç Raporu (11 Sayfa)

Dağıtım:

Öğretmenevi ve ASO
Korkuteli İmam Hatip Ortaokulu
Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Korkuteli Özel Fatih Öğrenci Yurdu Müdürlüğü
Korkuteli Özel Antalya Bahar Çiçekleri Anaokulu Müdürlüğü
Mesude - Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Korkuteli Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yaşar Sadi Tekin İlkokulu

Eski Antalya Cad. No:42 Korkuteli/Antalya
Elektronik ağ : www.korkuteli.meb.gov.tr
E-posta : korkuteli07_donatim@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Yasemin KAYA (VHKİ)
Tel : 0242 643 22 28
Fax : 0242 643 22 27

- 5-Masa taahhüt kartları ve Yangında kurtarma öncelikleri stikerlerinin olmadığı,
- 6-Elektrik tesisatının yıllık bakım ve kontrolünün ehliyetli kişilere yaptırılarak hazırlanacak tutanağın dosyasına konulması
- 7-Okul merdivenlerine kaymayı önleyici, standart bantların çekilmesi.
- 8-Yemekhane bölümünde bulunan yangın tüpünün alt bölümüne takoz konularak yerle temasının kesilmesi.

KORKUTELİ İLÇESİ :

Korkuteli Öğretmenevi

Okul Müdürü : Nuh EROĞLU

- 1-Binadaki yangın söndürme cihazlarının ilk dolumunun 2015 yılında yapıldığı, 2.nci dolumların 2017 yılında yapılacağı işaretlenmiş olup, yangın yönetmeliğinin 99.ncu maddesi, MEB yangın yönergesinin 76.ncı madde esasları dikkate alınarak dolumların 2 yılda bir değil 4.ncü yılsonu olan 2019 yılında yaptırılması.
- 2-Yangın söndürme cihazlarının MEB. Yangın yönergesinin 76.ncı maddesi dikkate alınarak dolum yapıldığı tarihten geçerli olmak üzere içindeki kuru kimyevi tozun, 4.ncü yılın sonunda değişiminin yaptırılması, her kata cihazların kolaylıkla alınabilecek şekilde zeminden asma halkasına olan uzaklığı 90 cm geçmeyecek şekilde duvara monte edilmesi
- 3-Masa taahhüt kartları ve Yangında kurtarma öncelikleri stikerlerinin konulması.
- 5-Elektrik tesisatının yıllık bakım ve kontrolünün ehliyetli kişilere yaptırılarak hazırlanacak tutanağın dosyasına konulması

Korkuteli İmam-Hatip Ortaokulu Müdürlüğü

Okul Müdürü : Yüksel ŞEN

- 1--Binadaki yangın söndürme cihazlarının ilk dolumunun 2015 yılında yapıldığı, 2.nci dolumların 2017 yılında yapılacağı işaretlenmiş olup, yangın yönetmeliğinin 99.ncu maddesi, MEB yangın yönergesinin 76.ncı madde esasları dikkate alınarak dolumların 2 yılda bir değil 4.ncü yılsonu olan 2019 yılında yaptırılması.
- 2-Yangın söndürme cihazlarının MEB. Yangın yönergesinin 76.ncı maddesi dikkate alınarak dolum yapıldığı tarihten geçerli olmak üzere içindeki kuru kimyevi tozun, 4.ncü yılın sonunda değişiminin yaptırılması, her kata cihazların kolaylıkla alınabilecek şekilde zeminden asma halkasına olan uzaklığı 90 cm geçmeyecek şekilde duvara monte edilmesi
- 3- Elektrik tali sigorta pano kapaklarına standart tehlike işaretinin konulması, sigortaların numaralandırılarak açıklamalı detay planının kapak içinde uygun yere konulması.
- 4- **Yangın önleme ve söndürme iç düzenlemesi talimatı ile tahliye Planı** okulun özellikleri dikkate alınarak tekrar hazırlanıp, 1'er adet olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. (İl Milli Eğitim Müd.gönderilmeyecek.)

Korkuteli Lokman Hekim Mes.ve Tek.And.Lisesi Müdürlüğü

Okul Müdürü : Ahmet BARUT

- 1-**Yangın önleme ve söndürme iç düzenlemesi talimatı**, okulun özellikleri dikkate alınarak hazırlanıp, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. (İl Milli Müd.gönderilmeyecek.)
- 2-**Sabotajlara karşı koruma planı** (4 adet) ile **Sivil Savunma Planı** (3 adet) yapılarak onaylanmak üzere İl Müdürlüğüme gönderilmesi.
- 3-Masa taahhüt kartları ve Yangında kurtarma öncelikleri stikerlerinin eksik olduğu,
- 4-Binadaki yangın söndürme cihazlarının ilk dolumunun 2015 yılında yapıldığı, 2.nci dolumların 2017 yılında yapılacağı işaretlenmiş olup, yangın yönetmeliğinin 99.ncu maddesi, MEB yangın yönergesinin 76.ncı madde esasları dikkate alınarak dolumların 2 yılda bir değil 4.ncü yılsonu olan 2019 yılında yaptırılması.

5-Elektrik tesisatının yıllık bakım ve kontrolünün ehliyetli kişilere yaptırılarak hazırlanacak tutanağın dosyasına konulması.

Korkuteli Özel Fatih Öğrenci Yurdu Müdürlüğü

Okul Müdürü : Adem SAĞLAM

1- **Tahliye Planı** yurdun özellikleri dikkate alınarak hazırlanıp, birr adeti İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. (İl Milli Eğitim Müd.gönderilmeyecek.)

2-Masa taahhüt kartları ve Yangında kurtarma öncelikleri stikerlerin asılması

3-Asansör giriş kapı üstüne YANGIN ESNASINDA KULLANILMAZ etiketinin yapıştırılması.

Korkuteli Özel Antalya Bahar Çicekleri Anaokulu Müdürlüğü

Okul Müdürü : Gülhan Hatice ŞEREF

1-- **Yangın önleme ve söndürme iç düzenlemesi talimatı ile Tahliye Planı** okulun özellikleri dikkate alınarak hazırlanıp, 1'er adet olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. (İl Milli Eğitim Müd.gönderilmeyecek.)

3- Binadaki yangın söndürme cihazlarının ilk dolumunun 2015 yılında yapıldığı, 2.nci dolumların 2017 yılında yapılacağı işaretlenmiş olup, yangın yönetmeliğinin 99.ncu maddesi, MEB yangın yönergesinin 76.ncı madde esasları dikkate alınarak dolumların 2 yılda bir değil 4.ncü yılsonu olan 2019 yılında yaptırılması.

Korkuteli Mesude-Erol Memioğlu Mes.ve Tek.Anadolu Lisesi.

Yurt Müdürü : Hasan ÇAKMAK

1- Binadaki yangın söndürme cihazlarının ilk dolumunun 2015 yılında yapıldığı, 2.nci dolumların 2017 yılında yapılacağı işaretlenmiş olup, yangın yönetmeliğinin 99.ncu maddesi, MEB yangın yönergesinin 76.ncı madde esasları dikkate alınarak dolumların 2 yılda bir değil 4.ncü yılsonu olan 2019 yılında yaptırılması.

Korkuteli Nene Hatun Mes.ve Tek.Anadolu Lisesi

Okul Müdürü : Zeynep Çayıröz YAŞA

1-Sivil Savunma Planı (3 adet) yapılarak onaylanmak için müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

2- Binadaki yangın söndürme cihazlarının ilk dolumunun 2016 yılında yapıldığı, 2.nci dolumların 2018 yılında yapılacağı işaretlenmiş olup, yangın yönetmeliğinin 99.ncu maddesi, MEB yangın yönergesinin 76.ncı madde esasları dikkate alınarak dolumların 2 yılda bir değil 4.ncü yılsonu olan 2020 yılında yaptırılması.

3- Bilgisayar Server Odasında bulunan kitapların yerinden kaldırılması..

4- Elektrik tali sigorta pano kapaklarına standart tehlike işaretinin (sarı renkli) konulması.

5- **Yangın önleme ve söndürme iç düzenlemesi talimatı ile tahliye Planı** okulun özellikleri dikkate alınarak hazırlanıp, 1'er adet olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. (İl Milli Eğitim Müd. gönderilmeyecek.)

Korkuteli Yaşar Sadi Tekin İlkokulu

Okul Müdürü : İsmail TOPRAK

1-Binadaki yangın söndürme cihazlarının ilk dolumunun 2015 yılında yapıldığı, 2.nci dolumların 2017 yılında yapılacağı işaretlenmiş olup, yangın yönetmeliğinin 99.ncu maddesi, MEB yangın yönergesinin 76.ncı madde esasları dikkate alınarak dolumların 2 yılda bir değil 4.ncü yılsonu olan 2019 yılında yaptırılması.

2-Okulunuza ait Tedbirler Planı (2 adet) yapılarak onay için müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

3-Yangın hortumunda bulunan suyun tahliye edilerek kurutulması gerekmektedir.

4-Kazan Dairesinde bulunan yakıt kazanının etrafında bulunan malzemelerin kaldırılması.